



Pyrzyce, dnia 27.01.2023 r.

NHK.9011.3.10.2023

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej  
z wodociągu w Przydarłowie, gm. Kozielice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm.), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 09.01.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Przydarłowie (hydrofornia po uzdatnieniu), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr Spr/ŚR/K/191-Q/23, Spr/ŚR/K/192/23 z dnia 23.01.2023 r. i Sp/BM/PW/13-Q/23 z dnia 12.01.2023 r. wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie

stwierdza

w zakresie zbadanych parametrów

**przydatność wody do spożycia**

**z wodociągu w Przydarłowie**

**zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowość: Przydarłów**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, przewodność elektryczna, pH, twardość, indeks nadmanganianowy, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, fluorki, magnez, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, arsen, antymon, selen, srebro, rtęć, sód, siarczany, chlorki, glin, benzo(a)piren, suma WWA, suma THM, 1,2- dichloroetan, benzen, bor, cyjanki, pestycydy, suma pestycydów, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, bakterie grupy coli, E.coli, enterokoki kałowe.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymują

1. Wójt Kozielice  
74-204 Kozielice 73 (e-PUAP)
2. „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.  
Ul. I-ej Brygady Legionów 9  
72-100 Goleniów
3. A/a

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Iga  
Sindrewicz  
Data: 2023.01.27 13:13:03 CET